

DAFTAR SIMBOL DAN ISTILAH

Simbol / Istilah	Pengertian
λ	: <i>Failure rate</i> , frekuensi kegagalan, laju kegagalan (gangguan per tahun).
r	: Waktu pemulihan rata-rata (jam per gangguan).
U	: Rata-rata durasi gangguan tahunan (jam per tahun).
AAAC	: <i>Alluminium Alloy Conductor</i> , jenis saluran yang digunakan untuk saluran udara .
ANSI	: <i>American National Standar Institute</i> .
APJ	: Area Pelayanan Jaringan .
CAIDI	: <i>Customer Average Interruption Duration Index</i> , menginformasikan waktu rata-rata untuk penormalan kembali tiap gangguan (jam per gangguan).
<i>Circuit Breaker</i>	: Pemutus Tenaga (PMT)
CO	: <i>Fuse Cut Out</i> , pengaman arus .
FMEA	: <i>Failure Mode And Effect Analysis</i> , metode menganalisis efek kegagalan
IEEE	: <i>Institute of Electrical and Electronics Engineer</i> .
Line	: Saluran udara .
LP	: <i>Load Point</i> , Titik beban .
Recloser	: Penutup Balik Otomatis (PBO)
SAIDI	: <i>System Average Interruption Duration Index</i> , menginformasikan durasi gangguan permanen rata-rata tiap konsumen (jam per tahun).
SAIFI	: <i>System Average Interruption Frequency Index</i> , menginformasikan frekuensi gangguan permanen rata-rata tiap konsumen (gangguan per tahun).
Section	: Bagian
<i>Section Techniqe</i>	: Metode menganalisis dengan membagi per <i>section</i> .
<i>Sectionalizer</i>	: Saklar/switch, dapat mengisolasi secara otomatis
SPLN	: Standar Perusahaan Listrik Negara .
<i>Transformer</i>	: Transformator