

Tabel 4.4 Perbandingan luas bukaan eksisting dengan standar minimum SNI

Lantai	Jenis Ruang	Luas Ruang	Luas Bukaan		Orientasi / Keterangan
			Ventilasi Eksisting	Ventilasi Standar SNI	
2	Perpustakaan	162.00 m ²	2,3 m ²	8,1 m ²	Timur/Tidak standart
	Lab. Komp.	76.56 m ²	2,3 m ²	3,8 m ²	Barat/Tidak standart
	R.BEI UB	36.00 m ²	1,15 m ²	1,8 m ²	Barat/Tidak standart
3	R.Kajur (D)	8 m ²	0,575 m ²	0,4 m ²	Timur/ standart
	R.Kajur (A)	8 m ²	0,575 m ²	0,4 m ²	Timur/ standart
	R.Kajur (B)	8 m ²	0,575 m ²	0,4 m ²	Timur/ standart
	R. Prof (E)	5 m ²	0,575 m ²	0,25 m ²	Timur/standart
	R.Prof (F)	15 m ²	0,575 m ²	0,75 m ²	Timur/Tidak standart
	R.Prof (G)	14 m ²	-	-	Tidak ada bukaan
	R.Prof (H)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Barat/Tidak standart
	R.Keuangan	36.00 m ²	1,15 m ²	1,8 m ²	Barat/Tidak standart
	R.Prof (J)	36.00 m ²	1,15 m ²	1,8 m ²	Barat/Tidak standart
4	R.Kuliah (A)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Timur/Tidak standart
	R.Kuliah (B)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Timur/Tidak standart
	R.Kuliah (C)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Timur/Tidak standart
	R.Kuliah (F)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Barat/Tidak standart
	R.Kuliah (G)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Barat/Tidak standart
	R.Prof (E)	5.345 m ²	0,81 m ²	0,27 m ²	Barat/Standart
	R.Prof (D)	5.345 m ²	0,81 m ²	0,27 m ²	Timur/Standart
	R.Tunggu Dosen(H)	36.00 m ²	1,15 m ²	1,8 m ²	Barat/Tidak standart

5	R.Kuliah (A)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Timur/Tidak standart
	R.Kuliah (B)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Timur/Tidak standart
	R.Kuliah (C)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Timur/Tidak standart
	R.Kuliah (F)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Barat/Tidak standart
	R.Kuliah (G)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Barat/Tidak standart
	R.Tunggu sidang/kuliah (H)	36.00 m ²	1,44 m ²	1,8 m ²	Di dalam ruang/Tidak standart
	R.Prof (D)	5.345 m ²	0,81 m ²	0,27 m ²	Timur/Standart
	R.Prof (E)	5.345 m ²	0,81 m ²	0,27 m ²	Barat/Standart
	R.Administrasi	36.00 m ²	1,15 m ²	1,8 m ²	Barat/Tidak standart
6	R.Kuliah (A)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Timur/Tidak standart
	R.Kuliah (B)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Timur/Tidak standart
	R.Kuliah (C)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Timur/Tidak standart
	R.Kuliah (F)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Barat/Tidak standart
	R.Kuliah (G)	48.00 m ²	1,15 m ²	2,4 m ²	Barat/Tidak standart
	R.Prof (D)	5.345 m ²	0,81 m ²	0,27 m ²	Timur/Standart
	R.Prof (E)	5.345 m ²	0,81 m ²	0,27 m ²	Barat/Standart
	R. Prof (H)	36.00 m ²	-	1,8 m ²	Tidak ada bukaan
	R.Pengelola	36.00 m ²	1,15 m ²	1,8 m ²	Barat/Tidak standart
7	Hall	179.66 m ²	2,4 m ²	18 m ²	Utara/Tidak standart